

Samenvattende fiche van de collectieve verwarmingsketels van de gemeentelijke eigendommen van Molenbeek:

huurpatrimonium 2017 - BIJLAGE D Lijst collectieve verwarmingsketels woningen

Code	LEO 101-103	MUS 024	PLC 030	4VE 053	4VE 186
adres	Leopold II laan 101-103	François Musstraat 024	Gemeenteplaats 030	Vier-windenstraat 053	Vier-windenstraat 186
Ligging	Kelder	Zolder	Kelder	Gelijkvloers	Kelder
Type ketel	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Merk	2 x Sime	Sime	SIME family	SIME	IDEAL BAXI HCR70LEO
Brander	2 x Weishaupt	Weishaupt vervangen in 2013	Honeywell	Elco Klöckner EK03.20G-ZT-T1 Be	2 x BAXI
Vermogen brander	110 kW	50 tot 160 kW		164 kW	67,8 kW
Vermogen ventilator	/	/	/		/
Vermogen ketel	184 kW	139,10/123,8 kW	55 kW	164 kW	67,8 kW
Jaar van installatie	2003	2000	1997	2002	2004
Gasdetectie	Daelemans sensor DAL50	Daelemans	/	2x	1x
Regeling ketel	Honeywell	1 x Main et 3 x Siemens Lads Staefa	/	Op aquastat	/
Aantal kringen	5*	3	3	4	5
Boiler	/	1x350L Viessmann	/	1	1x1000L (?)
Wisselaar met plaat	1x	/	/	/	1
Inblaasmondgroep	1 (op dak restaurant) 1800 M³/h	/	/	/	/
Expansievat	2 x 150L (?)	1x150L (?)	1x50L	1	1x80L
Zonnepanelen	/	/	/	/	/
Regenwatertank	/	/	/	/	/
Waterontharder	2x	/	/	1x 103 l	1 x

Samenvattende fiche van de collectieve verwarmingsketels van de gemeentelijke eigendommen van
Molenbeek:
huurpatrimonium 2017 - BIJLAGE D Lijst collectieve verwarmingsketels woningen

Sonde					
Opmerkingen	* ventilatiegroep , rad 103 , warm sanitair water , rad. Restaurant, rad. nr. 101				

Samenvattende fiche van de collectieve verwarmingsketels van de gemeentelijke eigendommen van Molenbeek:

huurpatrimonium 2017 - BIJLAGE D Lijst collectieve verwarmingsketels woningen

Code	4VE 192	TAZ 043	VDK 023	DUB 224	CDF 047
adres	Vier-windenstraat 192	Tazieauxstraat 043	Albert Vanderkinderestraat 023	Jean Dubrucqsaan 224	Graaf van Vlaanderenstraat 047
Ligging	Kelder	Gelijkvloers	Tussenverdieping gelijkvloers/1e	Kelder	Kelderverdieping
Type ketel	Gas	2x Gas vloer onder garantie	Gas	Gas	1x GAS vloer (onder garantie)
Merk	SIME – 2R8 FREEST ENDING		FERROLI PEGASUS 67	VAILLANT VR34	Remeha gas 210-120 eco pro
Brander	Riello - GULLIVER B53 - 2002			...	
Vermogen brander	189 kW		67 kW		
Vermogen ventilator		/	/		
Vermogen ketel	189 kW		67 kW	60 kW	120 kW
Jaar van installatie	2004		2005	2010	
Gasdetectie	2x	Onder garantie	Daelemans type F3C		1 kop
Regeling ketel	1		1 x Honeywell		Ja
Aantal kringen	5*	3	1 primaire / 5 secundaire*	7	3
Boiler	1 gas	/	1 Charro 1500L	1x	
Wisselaar met plaat	/	/	65 kW		163 kW
Inblaasmond groep	/	/	1 (op het dak)	GMV	
Expansievat	1	Onder garantie	1x80L	2x	400 L
Zonnepanelen	/	/	/	Ja	15 m ² thermische zonnepanelen + hydraulische kit
Regenwatertank	/	/	/	1 x	/
Waterontharder	1 x	/	1 x	1 x (installatie 2014)	1 x

Samenvattende fiche van de collectieve verwarmingsketels van de gemeentelijke eigendommen van
Molenbeek:
huurpatrimonium 2017 - BIJLAGE D Lijst collectieve verwarmingsketels woningen

Sonde					
Opmerkingen	* boiler, gemeenschappelijk, 2 appartementen, 2 appartementen, 2 appartementen.		* warm san. water, rad. Appartement, straling zaal, inblaasmondgroep, verenigde straling		

Samenvattende fiche van de collectieve verwarmingsketels van de gemeentelijke eigendommen van Molenbeek:

huurpatrimonium 2017 - BIJLAGE D Lijst collectieve verwarmingsketels woningen

Code	JAR 075A	GOS 010	AVE 19A	JAC 019	IND 091
adres	Hovenierstraat 075A	Gosseliesstraat 010	Toekomstlaan 19A	Pierre-Victor Jacobsstraat 019	Nijverheidskaai 059
Ligging	5e verdieping (voorgebouw)	Gelijkvloers	Gelijkvloers	Gelijkvloers	7e verdieping (dak)
Type ketel	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Merk	RIELLO TAU UNIT 75 (condensatie)	Bulex Themacondens	Remeha type Calenta 35S	VAILLANT	YGNIS Condensinox
Brander					
Vermogen brander					
Vermogen ventilator					
Vermogen ketel	60 kW	37 kW			60 kW
Jaar van installatie	2011	2010	2012	2013	2014 / 2015?
Gasdetectie	2 x Daelemans				
Regeling ketel					
Aantal kringen					
Boiler	240 L		zonneboiler SIME type BS2S C van 500 L	VAILLANT 295 I	1000 L
Wisselaar met plaat					75 kW
Inblaasmond groep		/	Groep dubbele flux Lemmens type HR Global 900 m ³ /u	Groep dubbele flux 1 x klein + 1 x groot	Groep dubbele flux
Expansievat			Flamco type flexcon		
Zonnepanelen	/	/	Zonnecollector Viessmann Vitosol 200-T (op dak toegang via woning)	/	Ja
Regenwatertank	?	1 x	1 x	1 x	Ja (pomp kot - ingang Liverpoolstraat - Wijkkantoor)
Waterontharder	/	/	1 x Watertech AD15	/	1 x

Samenvattende fiche van de collectieve verwarmingsketels van de gemeentelijke eigendommen van
Molenbeek:
huurpatrimonium 2017 - BIJLAGE D Lijst collectieve verwarmingsketels woningen

Sonde	op achtergevel				
Opmerkingen	1 uitgaand / 2 retour			GRUNFOS-pomp	+ DACHS COGEN model SE met condensator - vermogen 12,3KW

Samenvattende fiche van de collectieve verwarmingsketels van de gemeentelijke eigendommen van Molenbeek:

huurpatrimonium 2017 - BIJLAGE D Lijst collectieve verwarmingsketels woningen

Code	QMA 059	BON 025	GAN 375	ETA 076	ETA 078
adres	Mariemontkaai 059	De Bonnestraat 025	Gentsesteenweg 375	Zwarte Vijversstraat 076	Zwarte Vijversstraat 078
Ligging	5e verdieping	Kelderverdieping	Kelderverdieping	1e / zolder	Gelijkvloers
Type ketel	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Merk	REMEHA		REMEHA	VAILLANT (1e)	VAILLANT
Brander					
Vermogen brander					
Vermogen ventilator					
Vermogen ketel					
Jaar van installatie	2014 / 2015?	2014 / 2015?	2014 / 2015?	2015	2015
Gasdetectie	Daelemans				Daelemans (1x stookruimte + 1 x tellerruimte)
Regeling ketel					
Aantal kringen					
Boiler	1 x 500L		1 x 500L		
Wisselaar met plaat	VISSMANN				
Inblaasmond groep	GMV (5e verdieping) VENT-AXA		1 x DV15 (kinderdagverblijf) + 1 x DV10 (woningen)	GMV (zolder)	/
Expansievat	1 x verwarming				
Zonnepanelen	Ja + 1 x zonneboiler + 1 x expansievat zonne-energie	Ja	Ja + 1 x vat 500 L zonne-energie		
Regenwatertank	/	?	/		1 x NEPTUNE
Waterontharder	1 x	1 x	1 x		1 x

Samenvattende fiche van de collectieve verwarmingsketels van de gemeentelijke eigendommen van
Molenbeek:
huurpatrimonium 2017 - BIJLAGE D Lijst collectieve verwarmingsketels woningen

Sonde					
Opmerkingen					

Samenvattende fiche van de collectieve verwarmingsketels van de gemeentelijke eigendommen van Molenbeek:

huurpatrimonium 2017 - BIJLAGE D Lijst collectieve verwarmingsketels woningen

Code	CDF 001	CDF 003	MEX 015	VDM 006	VDM 018
adres	Graaf van Vlaanderenstraat 01	Graaf van Vlaanderenstraat 03	Mexicostraat 15	Vandermaelenstraat 6	Vandermaelenstraat 18
Ligging				Kelderverdieping	
Type ketel	Gaz GSR 140-65 Condens		Vitocrossal 300	Gas	VKK SWE 656/4
Merk	Oertli		Viessmann	Ygnis condensinox	Vaillant
Brander					
Vermogen brander					
Vermogen ventilator					
Vermogen ketel	65 kW		19 kW	40 kW	60 kW
Jaar van installatie				2014	
Gasdetectie					
Regeling ketel				Ja	
Aantal kringen					
Boiler	Viessmann Vitocell 300-B: 500 L		475 L	voorbereider warm sanitair water 300 L (via ketel) en 750 L	1000 L
Wisselaar met plaat					
Inblaasmondgroep	400 m ³ /h		200 m ³ /h	2x Ventilatiegroep met wielwarmtewisselaar: één van 200 m ³ /u en één van 325 m ³ /u	200 m ³ /h
Expansievat	50 L			Expansievat van 100L + 35L + 33L + 2x 80L	
Zonnepanelen	31 m ² thermische zonnepanelen + hydraulische kit		35 m ² thermische zonnepanelen + hydraulische kit	30 m ² thermische zonnepanelen + hydraulische kit	20 m ² thermische zonnepanelen + hydraulische kit
Regenwatertank	1		1	1	1
Waterontharder	1x 3 m ³ /h		1x 3 m ³ /h	1x 2,63 m ³ /h	1x 3 m ³ /h

Samenvattende fiche van de collectieve verwarmingsketels van de gemeentelijke eigendommen van
Molenbeek:
huurpatrimonium 2017 - BIJLAGE D Lijst collectieve verwarmingsketels woningen

Sonde					
Opmerkingen	2x hef pomp				